

Protokoll innregulering - luft - ventiler



Anlegg:	Vannkanten	O.nr:	10009336
Aggregat nr:	36.01	Konsulent:	
Aggr. Betjener:	Bygg 2	Prosjektl. GK:	Mats Kluge

Kommentar: **Leiligheter 2. etasje.** Målinger ved prosjektert luftmengde.

Utført i perioden:	*Juni 2014	Dato/sign:	20/6-14 GJB
--------------------	------------	------------	-------------

		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	
Total luftmengde :		318	318	318	315	
Målinger i m ³ /h		TILLUFT		AVTREKK		Kommentar;
Rom/målepunkt	Nr.	Prosj.	Målt	Prosj.	Målt	
Leilighet 1:						201-25
Soverom	1	52	51			
Stue	2	40	40	54	53	
Soverom	3	26	28			
Bad	4			54	55	
Bod	5			10	10	
Leilighet 2:						205-25
Soverom	1	52	49			
Stue	2	48	50	36	37	
Bad	3			54	52	
Bod	4			10	10	
Leilighet 3:						204-25
Soverom	1	52	51			
Stue	2	48	49	36	36	
Bad	3			54	52	
Bod	4			10	10	

]