VANNKANTEN_B9

1-5 etasje kjøkken uten DRS

isolasjon tilluftkanaler i sjakter;
brannkrav leiligheter: vent rør
branntettes i etasjeskiller (dekke EI60),
brannisolering EI30 avtrekkskanaler
fra kjøkken i sjakter,
ikke brannisolasjon tilluft og avtrekk
kanaler, oppheng kanaler minimum M10!

REV.	RETTELSE	DATO	TEGN	KONTR	GODKJ
0	FDV	09.03.15	KOF	GK	GK

GK NORGE
Luramyrveien 17
4313 Sandnes
Tlf: 51815900
WWW.GK.NO

PROSJ.NR:	DISIPLIN:	TEGN. STATUS:	FILNAVN:	TEGN. AV:	KONTR.:	DATO:	MÅLESTOKK:
10011720	VENT	TEGNST	FILNAVN	KOF	KONTR	09.03.15	1:50

TEGNING:	TEGN. NR.:	REV.:
VANNKANTEN_B9 2_ETASJE VENTILASJON	V29-B9-200	0